

試験成績表

2017年 12月度

殿

品名 KA-500

(20009)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm ³	0.830以上0.880未満	0.853
動粘度(40℃)	JIS K 2283	mm ² /s{cSt}	4.000以上7.000未満	5.200
引火点(COC)	JIS K 2265	℃	70以上	104
色(ASTM)	JIS K 2580		3.0以下	1.5
備考				