

# 試験成績表

2018年 1月度

殿

品名 KA-500

(20009)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



| 試験項目     | 試験方法       | 単位                      | 規格値            | 試験値   |
|----------|------------|-------------------------|----------------|-------|
| 密度(15℃)  | JIS K 2249 | g/cm <sup>3</sup>       | 0.830以上0.880未満 | 0.853 |
| 動粘度(40℃) | JIS K 2283 | mm <sup>2</sup> /s{cSt} | 4.000以上7.000未満 | 5.200 |
| 引火点(COC) | JIS K 2265 | ℃                       | 70以上           | 104   |
| 色(ASTM)  | JIS K 2580 |                         | 3.0以下          | 1.5   |
|          |            |                         |                |       |
| 備考       |            |                         |                |       |