

# 試験成績表

2018年7月度

殿

品名 M-5  
(20265)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



承認	作成
	

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm <sup>3</sup>	0.800以上0.850未満	0.828
動粘度(40℃)	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s{cSt}	1.900以上2.900未満	2.100
引火点(COC)	JIS K 2265	℃	60以上	65
色(ASTM)	JIS K 2580		2.5以下	1.5
備考				