

試験成績表

2019年 9月度

殿

品名 M-5

(20265)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm ³	0.800以上0.850未満	0.822
動粘度(40℃)	JIS K 2283	mm ² /s{cSt}	1.900以上2.900未満	1.930
引火点(COC)	JIS K 2265	℃	60以上	64
色(ASTM)	JIS K 2580		2.5以下	1.0
備考				