

試験成績表

2021年 1月度

殿

品名 KA-500

(20009)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



承認

作成



| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|----------|------------|-------------------------|----------------|-------|
| 密度(15℃) | JIS K 2249 | g/cm ³ | 0.830以上0.880未満 | 0.853 |
| 動粘度(40℃) | JIS K 2283 | mm ² /s{cSt} | 4.000以上7.000未満 | 5.200 |
| 引火点(COC) | JIS K 2265 | ℃ | 70以上 | 104 |
| 色(ASTM) | JIS K 2580 | | 3.0以下 | 1.5 |
| | | | | |
| 備考 | | | | |